ACQUA SU MISURA S.R.L. - uffici
Via Sessarego, 4H - 16031 Bogliasco (GE) - tel/fax 010.3472868

ACQUA SU MISURA S.R.L. - laboratorio
Via Sessarego, 2A - 16031 Bogliasco (GE) - tel/fax 010.8448533

info@acquasumisura.it - www. acquasumisura.it

ASM-NEUTRALIZER 7021

NEUTRALIZZANTE CHIMICO

DESCRIZIONE GENERALE

ASM-NEUTRALIZER 7021 è una miscela di ammine neutralizzanti e di sali alcalini.

ASM-NEUTRALIZER 7021 deve essere usato dopo aver effettuato la disincrostazione con prodotti acidi.
Le superfici trattate sono così meno esposte all'ossidazione.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto:	liquido
pH tal quale:	11 circa
punto di cristallizzazione:	0°C circa

APPLICAZIONI

Per essere certi che nessuna traccia di acido rimanga nel sistema, è indispensabile fare seguire alla disincrostazione un risciacquo e una neutralizzazione alcalina.
Le ammine contenute nell' **ASM-NEUTRALIZER 7021** formano una pellicola protettrice che assicura una protezione nei confronti dell'azione corrosiva dell'aria e dell'acqua.

IMPIEGO

PARAMETRI DI UTILIZZAZIONE DELL' ASM-NEUTRALIZER 7021

- concentrazione: 1 - 2%
- temperatura: ambiente.

METODI DI NEUTRALIZZAZIONE CON L' ASM-NEUTRALIZER 7021

- **Neutralizzazione per immersione**

La soluzione neutralizzante è introdotta dentro una vasca nella quale si immergono i pezzi da neutralizzare.

- **Neutralizzazione per agitazione**

la soluzione neutralizzante è introdotta nel recipiente, l'agitazione è ottenuta mediante aria compressa.

- **Neutralizzazione per circolazione**

la soluzione neutralizzante è preparata dentro una vasca di circolazione la cui capacità è in rapporto con la portata della pompa di circolazione.

- **Neutralizzazione per nebulizzazione**

quando un apparecchio deve essere naturalizzato esteriormente e le sue dimensioni non permettono di utilizzare il procedimento per immersione, si effettua la neutralizzazione per nebulizzazione. La soluzione neutralizzante è spruzzata mediante una pompa sull'apparecchiatura da neutralizzare.

ISTRUZIONI PER L'USO DELL' ASM-NEUTRALIZER 7021

- Durata dell'operazione -

Alla temperatura ambiente ed alla concentrazione dell'1 – 2 %, i tempi di neutralizzazione sono di circa 1 ora.

- Controllo dell'operazione -

L'alcalinità si determina prendendo un campione di 50 cm^3 al quale si aggiunge qualche goccia di fenolftaleina. E titolando con acido solforico o cloridrico normale

- Svuotamento -

Dopo lo svuotamento dell'impianto neutralizzato con **ASM-NEUTRALIZER 7021**, non risciacquare.

PRECAUZIONI D'USO

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Sciacquare abbondantemente con l'acqua le parti contaminate.
Utilizzare occhiali e guanti di gomma.
Conservare gli imballi chiusi.

IMBALLO

ASM-NEUTRALIZER 7021 viene fornito in fusti in polietilene a perdere del contenuto netto di 25 kg.

Non ci assumiamo la responsabilità del contenuto di questo documento. Esso deve essere adattato a ciascun caso particolare. Le sole specifiche analitiche garantite sono quelle contenute nel bollettino di analisi.